



**Karl Klein Ventilatorenbau GmbH**  
**Waldstrasse 24**  
**D-73773 Aichwald**

## **KONFORMITETSFÖRSÄKRAN**

(enligt direktiv 89/336EEG, elektromagnetisk tolerans för apparater och EMVG §4 och bilaga II)

*Härmed försäkras vi att produkterna:*

**radialfläktar: tillverkningsserie: ENG 1-1,2; 1-1,6; 1-2,6; 2-2,8**  
**lågtryck: ENG/DNG 1-1,5; 2-2,5; 2-4,8; 3-2; 3-3,5;**  
**3-4,5; 3-6; 3-9,8**  
**medeltryck: EMV/DMV 120; 133; 185; 200**  
**men utan ex-skydd**

*uppfyller kraven enligt*

**Lagen om elektromagnetisk tolerans för apparater (EMVG §4 och bilaga II)**

*och*

**rådets direktiv 89/336 EEG (EMV-direktiv) (elektromagnetisk tolerans).**

*Produkternas överensstämmelse med de harmoniserade normerna (finns i Vfg-bladet 9/2001)*

**DIN EN 61000-6-2; 4:2002**      **elektromagnetisk tolerans,**  
**fackgrundnorm störningsstabilitet, industriområdet**  
**DIN EN 50 081-2; 3:1993**      **elektromagnetisk tolerans,**  
**fackgrundnorm störningsutsändning, industriområdet**

*kontrollerades genom mätning.*

**Anmärkningar:** Vid kontrollen av den elektromagnetiska toleransen uppfylldes kraven i EN 55022 för apparatklass B (industriområdet). Då apparatklass B har de tuffare gränsvärdena kan användning i apparatklass A förmodas ske obegränsat.

Trots användning i bostadsområden, affärs- och hantverksområden, liksom i små företag, nämns bara normerna för industriområdet här.

Det förligger inga tekniska förutsättningar för kraven i EN 61000-4 respektive IEC 801 T1-4.

*Alfred Lindovsky*

*Ort och datum för utfärdandet*

*Teknisk ledare*

**Aichwald, den 29.04.2002**