

M/13

EG - Baumusterprüfbescheinigung



Nr.: EX5 00 09 39250 001

gemäß Anhang III der Richtlinie des Rates Nr. 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen für

MAICO Elektroapparate-Fabrik GmbH
Steinbeisstr. 20

D-78056 Villingen-Schwenningen

Produkt: Ventilatoren, Gebläse (Ex-RL)
Axial-Wandventilatoren

Modell: EZQ 20/4-E E Ex e
EZS 20/4-E E Ex e

Kenndaten: Gerätegruppe II, Kategorie 2G
Zündschutzart EEx e II T1, T2 oder T3
Bemessungsspannung 100 V bis 250 V / 50 Hz
100 V bis 252 V / 60 Hz
Bemessungsleistung 0,045 kW (50 Hz) / 0,048 kW (60 Hz)


Das oben bezeichnete Gerät entspricht den einschlägigen Vorschriften der Richtlinie.

Grundlage dieses Zertifikates ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Die detaillierten Ergebnisse der Prüfung sowie die technische Dokumentation sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Prüfberichtsnummer: 019-10058802

Dieses Zertifikat bezieht sich ausschließlich auf das TÜV PRODUCT SERVICE zur Prüfung überlassene Prüfmuster. Eine zeitliche Begrenzung ist deshalb irrelevant.

Freigegeben mit der obigen EG-Baumusterprüfbescheinigungs-Nr. durch die Zertifizierstelle von TÜV PRODUCT SERVICE.



Abteilung: STGMIC/go
Datum: 20.09.2000

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH ist benannte Stelle gemäß der Richtlinie des Rates Nr. 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen mit der Kennnummer 0123. 12/98

ZERTIFIZIERSTELLE